


Ablaufstutzen für Wellnessrinne

Produktinformationen

- Edelstahl 1.4404
- Belastungsklasse K 3
- Gemäss SN EN 1253
- Gebeizt und passiviert
- Inkl. 1 Ablaufstutzen, Position frei wählbar
Aussenabstand mind. 110 mm (Bei L-
Element mind 150 mm) Empfehlung: alle
2'500 mm einen Ablaufstutzen
- Mit umgeschlagenem Rand und Gefällsknick



Technische Daten zum Artikel

kg	2,1
Art.Nr.	2090706