



VKF Anerkennung Nr. 26326

Inhaber /-in
ACO AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal
Schweiz

Hersteller /-in
ACO AG
8754 Netstal
Schweiz

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt BRANDSCHUTZSET GULLY 157

Beschreibung Bodeneinlass-System aus Stahl, PROMASEAL und Gummi, zur Verhinderung der Brandübertragung bei Deckendurchführungen, für PE-Rohre D=75mm und D=100mm

Anwendung EI 90
Decke: 150mm, MBW / MBW mit geringer RD
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-13-2.061-De' (12.06.2013)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 26.03.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26326

Inhaber /-in: ACO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.