



Reconnaissance AEA I N° 26326

Titulaire
ACO AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal
Schweiz

Fabricant
ACO AG
8754 Netstal
Schweiz

Groupe 291 - Parties de construction diverses

Produit BRANDSCHUTZSET GULLY 157

Description Système d'encastrement au sol en acier, PROMASEAL et caoutchouc, pour empêcher la propagation du feu dans les traversées de plafond, pour tuyaux PE E=75mm et E=100mm

Utilisation EI 90
Plafond : 150mm, pm / pm avec poids spécifique bas
Utilisation voir pages suivantes

Documentation PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-13-2.061-De' (12.06.2013)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1366-3

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 03.11.2021

Remplace l'attestation du 26.03.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 26326

Requérant : ACO AG

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 03.11.2021

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.